FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ANORGANISCHE WERKSTOFFE GLAS/KERAMIK GMBH
Heinrich-Meister-Straße 2 D-56203 Höhr-Grenzhausen
Tel.: ++49 (0)2624-186-0 Email: info@fgk-keramik.de
FAX: ++49 (0)2624-6440 http://www.fgk-keramik.de

DAP-PL-1491.00
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH international akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Prüfbericht 0091-14

für

Ewald Hildebrandt GmbH & Co. KG
Feldstraße 30
44867 Bochum

1. Prüfgegenstand:

Eine Probe mit der Bezeichnung „EHA-Matte PVC-frei“.

2. Eingangsdatum des Prüfgegenstandes:

29.01.2014

3. Datum der Prüfung:

05.02.2014

4. Prüfverfahren:

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft für nassbelastete Barfußbereiche, Begehungsverfahren, schiefe Ebene, DIN 51097.

5. Probenahme/Probenvorbereitung:

Die Probenahme und Anlieferung erfolgten durch den Auftraggeber.
Die Probe wurde im Anlieferungszustand mit den Maßen von 100 cm x 50 cm zur Messung eingesetzt.

6. Ergebnisse:

Mittlerer Neigungswinkel: **30 °** Bewertungsgruppe: **C**

Bewertungsschema DIN 51097:

Mittlerer Neigungswinkel	Bewertungsgruppe
≥ 12 °	A
≥ 18 °	B
≥ 24 °	C

7. Messunsicherheiten:

Auf Anfrage.

8. Schlusswort:

Die Untersuchungen wurden unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Um Falschinterpretationen zu vermeiden, darf der vorliegende Bericht nur vollständig kopiert und weitergegeben werden. Auszugsweises Kopieren bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das FGK.

07.02.2014

X

i.V. Stefan Link
QMB / Stellvertretender Laborleiter
Signiert von: Stefan Link

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium D-PL-18634-01-00
Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe -Glas/Keramik- GmbH